

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1
(152303, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Комсомольская д.104, кор.2)

15.02.2019
10:00-12.00

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 113

По адресу/адресам: муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 4 «Центр образования» Тутаевского муниципального района, ОГРН 1077611001049, ИНН 7611017265, находящийся по адресу: 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Петра Шитова, д. 63.

(место проведения проверки)

На основании: **распоряжения (приказа) руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Звягина А. М. № 113 от 30.01.2019 г**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 4 «Центр образования» Тутаевского муниципального района, в дальнейшем (МОУ СШ № 4 «Центр образования»), ОГРН 1077611001049, ИНН 7611017265

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 20 раб. дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: **Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

директор МОУ СШ №4 «Центр образования» Гаврилова Р. Н. 31.01.2019 г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Утвержденный план проверок 2019 года (Плановая проверка (294-ФЗ) в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора за условиями воспитания и обучением Ульянова Виктория Викторовна, помощник санитарного врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском МР» Морозова Елена Николаевна ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»; (свидетельство об аккредитации №РОСС RU.0001.510110 от 26.09.2016 г. в качестве испытательного лабораторного центра; № RA.RU.710059 от 03.06.2015 г. в качестве экспертной организации)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(и): директор МОУ СШ №4 «Центр образования» Гаврилова Регина Николаевна, заместитель директора по АХЧ Мастакова Н.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

05.02.2019 г. в период с 09.00 до 12.00 состоялась плановая выездная проверка на основании распоряжения (приказа) руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Звягина А. М. № 113 от 30.01.2019 г. в отношении деятельности муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 4 «Центр образования» Тутаевского муниципального района, в дальнейшем (МОУ СШ № 4 «Центр образования»), ОГРН 1077611001049, ИНН 7611017265, находящегося по адресу: 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Петра Шитова, д. 63.

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».**

Трехэтажное кирпичное здание, 1974 года постройки. Предельная наполняемость школы 600 человек в одну смену, фактическая наполняемость 427 ребенка.

На основании приказа Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области Департамента образования № 63/06-01 от 21.12.2016 г. должность директора занимает Гаврилова Регина Николаевна.

МОУ СШ № 4 «Центр образования» обеспечена централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками. Также здание оборудовано системами централизованного отопления и вентиляции, обследование технического состояния вентиляции, которое проводится специализированными организациями через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет, отсутствует, что является нарушением п. **6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

Все хозяйствующие договора имеются, дератизация и дезинсекция проводится регулярно.

Территория школы имеет ограждение по всему периметру. Выделена одна современная спортивная площадка для физкультурного оздоровления площадью 2821 м², построенная 2017 г. Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.

МОУ СШ № 4 «Центр образования» имеются общеобразовательные классы и специально (коррекционные) классы сформировано для каждой группы: 10 классов комплектов начальная школа из них 6 классов коррекция, 14 классов комплекта среднее звено из них 8 классов коррекция.

Гардероб размещается на 1 этаже, оснащенный вешалками, крючками для одежды.

На первом этаже в левом крыле школы располагаются начальная школа, где находятся закрепленные за определенным классом учебные помещения. За начальной школой закреплены четыре санитарных узла, два туалета для девочек, два для мальчиков. В наборе помещения этого крыла находится кабинет №109 ЛФК, в котором остекление окон не выполнено из цельного стеклопакета, что является нарушением п. **6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

В ходе проверочных мероприятий были отобраны смывы в санитарном узле. Согласно протоколу лабораторных исследований №111 от 15.02.2019 г. результаты соответствуют установленным требованиям.

Спортивный зал находится на первом этаже школы, согласно техническому плану его площадь составляет 307 м², имеются раздевалки для мальчиков и девочек, а также два санитарных узла. Стены и потолок спортивного зала находятся в неудовлетворительном состоянии, имеются щели, трещины, деформаций, что является нарушением п. **4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

Мастерские для мальчиков располагаются на первом этаже, в кабинетах установлены раковины. В мастерской полы имеют дощатое покрытие с многочисленными дефектами и механическими повреждениями, что является нарушением п. **4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10,** также остекление окон не выполнено из цельного стеклопакета, что является нарушением п. **6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

Во всех кабинетах школы для обучающихся установлены школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, с произведенной цветовой маркировкой согласно росту обучающегося. В кабинетах выдержано расстояние самого удаленного от окон места занятий 60 см, от первой парты до доски 240 см. Для контроля температурного режима учебные

помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами.

Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей, также имеют дополнительное освещение.

Кабинет химии оборудован специальным демонстрационным столом, имеется лаборантская и оборудован вытяжным шкафом.

В кабинете информатики площадь - отвечает санитарным нормам, имеется приточно-вытяжной вентилятор, оснащен 9 компьютерами и интерактивной доской.

Согласно протоколу измерений ЭМП № 130/ф от 07.02.2019 г. напряженность электрического поля и плотность магнитного потока соответствует установленным санитарным требованиям.

На втором этаже школы находится столовая. На момент осмотра холодильное и технологическое оборудование исправно. Температурный режим соблюдается. Стены, потолок и пол соответствуют санитарным правилам. Питание детей на основании контракта 01а/04-06 от 10.01.2019 г. осуществляет ИП Анисимова Т. П.

Питьевой режим для учеников организован в виде двух фонтанчиков, которые располагаются перед входом в столовую и в самой столовой.

Согласно протоколу лабораторных исследований №110 от 15.02.2019 г., питьевая вода соответствует установленным санитарным требованиям.

Естественное освещение достаточное, ориентация окон на разные стороны света. Искусственное освещение - типы ламп люминесцентные, почти во всех учебных кабинетах(105, 108, 201, 202, 203, 205, 206, 210, 301, 304, 305, 307, мастерская у мальчиков и т.д.) светильники располагаются не параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней, что является нарушением **п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском МР» № 580 от 11.02.2019 г.:

- в кабинете № 208 начальной школы на 3 парте 2 ряда и в кабинете ИЗО № 205 во всех трех точках измерения не обеспечен уровень искусственной освещенности в соответствии с санитарными нормами, что является нарушением **п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

- относительная влажность воздуха не соответствует установленным требованиям в кабинетах: № 101, № 102, № 203, № 205, что является нарушением **п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

- микроклимат не соответствует установленным санитарным нормам: в кабинете химии № 211, при нормативе 18-24 С°, измерение в трех точках составило 16,7 С°; в кабинете география № 308, при нормативе 18-24 С°, измерение в трех точках составило 17 С°, что является нарушением **п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

Вентиляция в учебных классах естественная, через форточки. Режим проветривания соблюдается.

Медицинский кабинет имеет лицензию на оказание услуг первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи, располагается на втором этаже.

Инвентарная комната с оборудованной раковиной и инструкцией по применению дезинфицирующих средств располагается на всех этажах школы. Моющие и дезинфицирующие средства (кальцинированная сода, дезинфицирующие таблетки «Жавель», хозяйственное мыло) имеются в достаточном количестве, однако дезинфицирующее средство «Жавель» не имеет маркировку о сроке годности на крышке, что является нарушением **п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

МОУ СШ № 4 «Центр образования» имеет штат сотрудников в количестве 61 сотрудника. У всех сотрудников имеется медицинская книжка установленного образца с медицинским осмотром и гигиенической аттестацией, а также имеют привитость в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, однако, у трех сотрудников: Грибова О. А., учитель-дефектолог, 1968 г.р, Кадысева В. В., учитель-технологии 1973 г.р., Смирнова О. Д., учитель начальных классов, отсутствует прививка против Кори, что является нарушением **п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

На базе образовательного учреждения в каникулы периодически открывается лагерь дневного пребывания детей.


Санитарно-эпидемиологическое заключение от 08.11.2018 г. имеется.

Согласно Приказу МОУ СШ № 4 «Центр образования» № 11/01-10 от 29.01.2019 г. организуется открытие школьного оздоровительного лагеря с 18.02.2019 по 22.02.2019 г. количество детей 6 человек, сотрудников 3 человека. Кабинет для проведения дневного лагеря закрепляется № 105.

В наборе помещений, предназначенных для работы лагеря, предусмотрен: гардероб, оборудованный вешалками для хранения верхней одежды детей, спортзал, медицинский кабинет, столовая.

Дезинфицирующее средство «Жавель» с низкой активностью, также является средством для обработки помещения лагеря дневного пребывания.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: экспертное заключение № 580 от 11.02.2019 г., протокол измерений освещенности №11/ф от 06.02.2019 г., протокол измерений параметров микроклимата №12/ф от 06.02.2019 г., протокол измерений ЭМП № 130/ф от 07.02.2019 г., протокол лабораторных исследований №110, №111 от 15.02.2019 г.

Подпись лица, проводившего проверку:

**Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора**

Ульянова В. В.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

16 февраля 2019 г.
МОУ СШ № 4
Центр образования


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)